

**Burmistrz
Miasta i Gminy Kórnik
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik**

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kórnik.

W związku ze złożonym wnioskiem o wydanie uzgodnienia do projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kórnik, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wzywa na podstawie art. 50 i 54 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572 t.j) dalej KPA, mając na uwadze art. 7 i 77 ww. ustawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma do przedstawienia niezbędnych wyjaśnień i uzupełnień w poniższym zakresie:

1. Zgodnie z przedstawionym projektem uchwały aglomeracja Kórnik będzie posiadać 28 327 RLM, w tym 8 RLM obsługiwane przez przydomowe oczyszczalnie ścieków. Natomiast przy tej wielkości aglomeracji zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających dla ścieków z oczyszczalni ścieków w aglomeracji wprowadzanych do wód lub do ziemi dotyczy pięciu substancji tj. BZT₅, CHZT_{Cr}, Zawiesiny ogólnej, Azotu ogólnego i Fosforu ogólnego. Dodatkowo w Uzasadnionej opinii, Komisji Europejskiej, skierowanej do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z uchybieniem zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 3, 4, 5, 10, 15 oraz sekcji A, B i D załącznika I do dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych tzw. Dyrektywy ściekowej (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40) indywidualne systemy zbierania i oczyszczania ścieków mogą zostać uznane za zgodne tylko wtedy, gdy zapewniają „ten sam poziom ochrony środowiska” co ścieki zbierane w systemie zbierania i oczyszczane w oczyszczalni komunalnej (str. 17 opinii). Ponadto taka sama informacja odnośnie wymogów nakładanych na przydomowe oczyszczalnie ścieków przytoczona jest w rozdziale X Poradnika dla samorządów wyznaczających aglomeracje (Warszawa, wrzesień 2020 r.) dostępny na stronie [Poradnik dla samorządów wyznaczających aglomeracje - Archiwalna strona Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Portal Gov.pl](#)
Biorąc pod uwagę powyższe proszę o przedstawienie informacji czy przydomowe oczyszczalnie ścieków będące w granicach aglomeracji Kórnik spełniają wymagania określone ww. rozporządzeniu w kontekście jakości odprowadzanych ścieków do środowiska gruntowo-wodnego.

2. W rozdziale 17 Opisu Aglomeracji Kórnik przeprowadzona jest analiza zgodności aglomeracji z warunkami tzw. Dyrektywy ściekowej. Z tej analizy wynika, że warunek I (art. 3 Dyrektywy) zostanie spełniony do 2027 r., a warunek II (art. 10 Dyrektywy) i III (art. 4 i 5.2 Dyrektywy) są spełnione. Jednakże biorąc pod uwagę ww. Uzasadnioną opinię Komisji Europejskiej oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 25 października 2007 r. w sprawie C-440/06, Komisja przeciwko Grecji, należy zauważyć, że jeżeli stwierdzono, że aglomeracja nie spełnia wymogów art. 3, aglomeracja ta nie może również zostać uznana za spełniającą wymogi art. 4 dyrektywy. Wynika to z hierarchicznego podejścia do kontroli zgodności prawnej, co oznacza, że niezgodność z obowiązkami w zakresie zbierania ścieków (art. 3) nieuchronnie pociąga za sobą niezgodność z wymogami dotyczącymi oczyszczania (art. 4).

Biorąc pod uwagę powyższe tutejszy organ nie zgadza się z opinią aby, którykolwiek warunek dyrektywy ściekowej był obecnie spełniony.

Dodatkowo informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji z dnia 27 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1586) w projekcie uchwały nie jest wymagane badanie zgodności z celami i warunkami określonymi w Dyrektywie ściekowej lub zgodności z zapisami art. 87a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1087).

W przypadku, gdy w ramach uwzględnienia uwag i wniosków przedstawionych powyżej nastąpią zmiany w projekcie uchwały, uzasadnieniu do projektu uchwały oraz w załącznikach do uchwały, szczególnie w części opisowej, proszę o ich przekazanie celem ujednolicenia dokumentacji posiadanej przez tut. organ.

W przypadku niezłożenia uzupełnień i wyjaśnień do ww. uwag, stanowisko Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zostanie wydane na podstawie materiału zgromadzonego dotychczas przez tut. Organ.

Jednocześnie zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 87 ust 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawiadamia, że:

- 1) dotrzymanie ustawowego terminu wydania uzgodnienia na podstawie art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kórnik nie jest możliwe z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy;
- 2) wydanie ww. uzgodnienia nastąpi nie później niż do dnia **15 listopada 2024 r.**

Pouczenie

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do organu prowadzącego postępowanie, jeżeli:

- 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (bezczynność),
 - 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
- Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Z up. Dyrektora

Radosław Jagodziński

ZASTĘPCA DYREKTORA

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat - epuap,
2. RZŚ aa.