



URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK

WYDZIAŁ INWESTYCJI | PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 1 | 62-035 KÓRNIK | KORNIK@KORNIK.PL

Nasz znak: WB2.WI.0003.12.2026
nr ewid: 58388.2026

Kórnik, dnia 13 lipca 2026 r.

Rada Miasta i Gminy Kórnik

wpł. dn. 12.7.2026

Sz. P.

Helena Świdurska

Dorota Łuczak

Radne Rady Miasta i Gminy Kórnik

W odpowiedzi na interpelację z dnia 20 maja 2026 r. dotyczącą podjęcia działań zmierzających do niezwłocznego przeprowadzenia przeglądów wszystkich funkcjonujących na terenie gminy Kórnik przepompowni ścieków, w nawiązaniu do wcześniejszego przekazania sprawy do Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 126, w załączeniu przekazuję stanowisko Spółki odnoszące się do kwestii poruszonych w interpelacji.

Załączniki:

Kopia korespondencji

z up. Burmistrza

Bronisław Dominiak
Wiceburmistrz

Otrzymują:

1. Radna Rady Miasta i Gminy Kórnik Helena Świdurska
2. Radna Rady Miasta i Gminy Kórnik Dorota Łuczak
3. Biuro Rady Miasta i Gminy Kórnik
4. a/a

Sprawę prowadzi:

Milena Czeszyńska

Wydział Inwestycji UM i G Kórnik

61-817 04 11 w. 655

e-mail: inwestycje@kornik.pl

Zimbra

W1/WB
29.06.26

URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	
kornik@kornik.pl	
Wpłynęło: 29.06.2026	
Q 22604.0026	
pon., 2026, cze-29 13:01	
p. Gęsiński	

Odp: Przegląd przepompowni ścieków gmina Kórnik**Od :** Mariusz Graczyk <mariusz.graczyk@aquanet.pl>**Nadawca :** Bartosz Liczbański <Bartosz.Liczbanski@aquanet.pl>**Temat :** Odp: Przegląd przepompowni ścieków gmina Kórnik**Do :** kornik@kornik.pl

Aquanet S.A w Poznaniu w odpowiedzi na przesłane pismo z dnia 28.05.2026 r. znak WB2.WI.0003.12.2026 (data wpływu do Aquanet 03.06.2026 r.) w odnośnie interpelacji Radnych Miasta i Gminy Kórnik w sprawie dokonania przeglądów przepompowni ścieków na terenie gminy Kórnik uprzejmie informuje:

1. Spółka dokonała przeglądu sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni

ścieków przy ul. Platanowej w Kamionkach.

- W wyniku przeprowadzonego przeglądu nie stwierdzono uciążliwości zapachowych pochodzących z obiektu przepompowni ścieków w w/w lokalizacji. Urządzenia znajdujące się na obiekcie działają prawidłowo, a węgiel katalityczny w instalacji do oczyszczania powietrza odpowiedzialny za redukcję nieprzyjemnych zapachów został wymieniony w maju 2026 r.

- W wyniku przeglądu sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej stwierdzono wydobywanie się nieprzyjemnych zapachów ze studni kanalizacyjnych.

Spółka dokona montażu na przedmiotowej sieci kanalizacyjnej filtrów podłazowych z węglem katalitycznym oraz dokona korekty nastawień przepompowni ścieków w Daszewicach która tłoczy ścieki do obiektu przepompowni ścieków przy ul. Platanowej.

- Dodatkowo Spółka zwiększy częstotliwość płukania sieci z wykorzystaniem osadów żelazistych, których dawkowanie do kanalizacji

Za powstałe uciążliwości bardzo przepraszamy.

Sprawę prowadzą:
Monika Kaczor
Grupa Technologów Ścieków
Technolog ds. Sieci Kanalizacyjnej

Mariusz Graczyk
Dział Sieci Kanalizacyjnej
Starszy Spec Eksploat Sieci i Obiektów W-K

Dokument przychodzący

|----->
|
|----->

>-----

||-----|

|| () FS1 |

|| () FS2 |

|| () FS3 |

|| () FS4 |

|| () FS5 |

|| () -brak- |

||-----|

>-----

|----->
| Nadawca: |
|----->

>-----

|----->
| Znak pisma: |
|----->
>-----

|WB2.WI.0003.12.2026
|
>-----

|----->
| Adresat: |
|----->
>-----

|Dział: MOS Osoba: Arkadiusz Ligaj/PWIK
|

	[X] przesyłka elektroniczna
	[] przesyłka materialna

>-----

|----->
| |
|----->
>-----

|
|
>-----

|----->
| Dotyczy: |
|----->
>-----

|Przeład przepompowni ścieków gmina Kórnik
|
>-----
